

**SJEKKLISTE TIL BRUK AV INTERNKONTROLL HOS LEIETAKERE**

<p><b>Leietaker:</b></p> <p><b>Adresse:</b></p> <p><b>Etg.:</b></p> <p><b>Måned:</b></p> <p><b>År:</b></p>
--

**SJEKKLISTE TIL BRUK AV INTERNKONTROLL HOS LEIETAKERE**

<b>DETTE GJØRES MÅNEDLIG:</b>			
<b>Rømningsveier:</b>			
<b>1.</b>	Skal være ryddige og frie fra gjenstander for å sikre god fremkommelighet.		
	Ingen avvik:	Signatur:	Dato:
	Avvik:		Dato:
	Utbedret av:		Dato:
<b>2.</b>	Skal ikke brukes til oppbevaring av materiell eller mulige antenneskilder.		
	Ingen avvik:	Signatur:	Dato:
	Avvik:		Dato:
	Utbedret av:		Dato:
<b>3.</b>	Rømningsmerking skal være lett synlig og intakt.		
	Ingen avvik:	Signatur:	Dato:
	Avvik:		Dato:
	Utbedret av:		Dato:
<b>4.</b>	Alle dører til og i rømningsveier skal kunne åpnes uten bruk av nøkkel. Der det er vrider skal det være kun 1 vrider.		
	Ingen avvik:	Signatur:	Dato:
	Avvik:		Dato:
	Utbedret av:		Dato:
<b>Markeringslys/ skilt:</b>			
<b>1.</b>	Alle armaturer skal være intakte og ikke ha skader av noe slag.		
	Ingen avvik:	Signatur:	Dato:
	Avvik:		Dato:
	Utbedret av:		Dato:

<b>2.</b>	Det må ikke være plassert ut materiell eller inventar som hindrer fri sikt til markeringslysene.		
	Ingen avvik:	Signatur:	Dato:
	Avvik:		Dato:
	Utbedret av:		Dato:
<b>3.</b>	Markeringslysene skal alltid lyse og indikatorlamper skal lyse grønt.		
	Ingen avvik:	Signatur:	Dato:
	Avvik:		Dato:
	Utbedret av:		Dato:
<b>4.</b>	Ledelysarmaturer lyser kun ved strømbrydd, men indikatorlamper skal vise normal drift, lyse grønt.		
	Ingen avvik:	Signatur:	Dato:
	Avvik:		Dato:
	Utbedret av:		Dato:
<b>6.</b>	Fluoriserende skilter skal kontrolleres om de er selvlysende.		
	Ingen avvik:	Signatur:	Dato:
	Avvik:		Dato:
	Utbedret av:		Dato:
<b>Håndslukkeapparater:</b>			
<b>1.</b>	Apparatet skal finnes opphengt på fast plass, være godt synlig og skiltet.		
	Ingen avvik:	Signatur:	Dato:
	Avvik:		Dato:
	Utbedret av:		Dato:
<b>2.</b>	Det skal være god tilgjengelighet: møbler og inventar må ikke være til hinder for dette.		
	Ingen avvik:	Signatur:	Dato:
	Avvik:		Dato:
	Utbedret av:		Dato:
<b>3.</b>	Apparatet skal ikke ha synlige skader eller mangler.		
	Ingen avvik:	Signatur:	Dato:
	Avvik:		Dato:
	Utbedret av:		Dato:
<b>4.</b>	Apparatet skal vise tilfredsstillende trykk, og plombering skal være intakt.		
	Ingen avvik:	Signatur:	Dato:
	Avvik:		Dato:
	Utbedret av:		Dato:
<b>Brannslanger:</b>			
<b>1.</b>	Den skal være godt synlig, skiltet og lett tilgjengelig.		
	Ingen avvik:	Signatur:	Dato:
	Avvik:		Dato:
	Utbedret av:		Dato:
<b>2.</b>	Det skal være god tilgjengelighet: møbler og inventar skal ikke være hinder for dette.		

	Ingen avvik:	Signatur:	Dato:
	Avvik:		Dato:
	Utbedret av:		Dato:
<b>3.</b>	Brannskapet skal være lett å åpne:		
	Ingen avvik:	Signatur:	Dato:
	Avvik:		Dato:
	Utbedret av:		Dato:
<b>Brannører og porter:</b>			
<b>1.</b>	Ingen dører eller porter skal være satt i åpen stilling ved hjelp av kile eller andre gjenstander.		
	Ingen avvik:	Signatur:	Dato:
	Avvik:		Dato:
	Utbedret av:		Dato:
<b>2.</b>	Dører som står i åpen stilling på holdemagnet skal testes for lukkefunksjon ved bruk av testknapp.		
	Ingen avvik:	Signatur:	Dato:
	Avvik:		Dato:
	Utbedret av:		Dato:
<b>3.</b>	Det skal kontrolleres at dørpumper, dørautomatikk eller andre lukkeanordninger lukker dør-/port helt igjen og at falleholdet fungerer.		
	Ingen avvik:	Signatur:	Dato:
	Avvik:		Dato:
	Utbedret av:		Dato:
<b>4.</b>	Dørene skal slutte tett til karm. Skader eller slitasje kan gi behov for justeringer.		
	Ingen avvik:	Signatur:	Dato:
	Avvik:		Dato:
	Utbedret av:		Dato:

**Spørsmål omkring kontrollområdene og gjennomføringen kan rettes til:**

- Virksomhetens brannansvarlig
- Vaktmester Laila Dalen (tlf. 934 81 693), e-post: [laila.dalen@basale.no](mailto:laila.dalen@basale.no)
- Eiendomsforvalter-teknisk Evija Izaka (tlf. 976 06 444), e-post: [evija.izaka@basale.no](mailto:evija.izaka@basale.no)
- Firesafe AS v/ Stig Eilertsen (tlf. 942 33 727), e-post: [stig.eilertsen@firesafe.no](mailto:stig.eilertsen@firesafe.no)

**Husk loggføring og avvikshåndtering!**

**Avvik i forbindelse med internkontroll skal meldes til driftsansvarlige på Galleriet Oslo.**